

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Федеральное государственное казенное учреждение

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

и при необходимости его территориального органа)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России» 624200 Свердловская область г. Лесной,
проспект Коммунистический, 14а

(место вынесения предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 9/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

«Средняя общеобразовательная школа № 73»

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору
Новикова Андрея Владимировича № 9 от «25» февраля 2022 года, в период с «14»
марта 2022 г. по «29» марта 2022 г.

Шило Светланой Васильевной – инженером отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора Отдела федерального
государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 6 МЧС России» по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного
(надзорного) мероприятия)

проведена выездная плановая проверка территории, здания, помещений
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 73» расположенных по адресу: 624200, Свердловская
область, г. Лесной, ул. Ленина, 10

(контрольное (надзорное) мероприятие)

МБОУ СОШ №73
Получено « 29 » марта 2022 г.
Входящий № 01-32/51
Подпись _____

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ СОШ № 73 (на основании Приказа МКУ «Управления образования» № 598/ЛС от 12.07.2010 г.) Путьгина Светлана Васильевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2008 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации в здании школы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.06.2024 г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного покрытия по окончании гарантийного срока. (Гарантийный срок эксплуатации огнезащитных	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	01.06.2024 г.	

	покрытий до 09.08.2020 г.)	№ 1479 от 16 сентября 2020 г.		
3.	Для двери склада (снарядной) в спортивном зале отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.06.2024 г.	
4.	Для двери склада (кабинет № 5) отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.06.2024 г.	
5.	Для двери склада (кабинет № 16, мастерская плотника) отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.06.2024 г.	
6.	Для двери склада (столовая) отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.06.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ СОШ № 73 (на основании Приказа МКУ «Управления образования» № 598/ЛС от 12.07.2010 г.) Путятина Светлана Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2008 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации в здании школы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.06.2024 г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного покрытия по окончании гарантийного срока. (Гарантийный срок эксплуатации огнезащитных	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	01.06.2024 г.	

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 73
Шило Светлана Васильевна (подпись)
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

«29» 03 20 22 г.

Инженер отделения организации и
осуществления ФГПН Отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» - государственный инспектор
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» по пожарному надзору
Шило С. В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«29» марта 20 22 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512593

Владелец Путятина Светлана Васильевна

Действителен с 08.06.2023 по 07.06.2024